



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверев, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-10-01
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРОТОКОЛ № 0111-4/ 2021/1
об административном правонарушении

г. Зверев

«29» марта 2021 г.

Я, Главный государственный инспектор города Зверев по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверев УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени генерал-лейтенанта Б.П.Юркова
2. Юридический адрес: г.Зверев, ул. Рижская,11
3. Контактный телефон: 8(86355)4-15-15
4. ОГРН: 1026102080806
5. ИНН: 6146003986
6. Ф.И.О. руководителя юридического лица: Мищенко Татьяна Васильевна
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Мищенко Татьяна Васильевна
8. Занимаемая должность: директор
9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ №99-ЛС от 14.10.2019 г.
10. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 60 13 № 375710 ТП в г.Зверев МО УФМС России по Ростовской области в г.Гуково, 08.08.2013г., к/п 610-031.
11. Привлекалось ли указанное юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: Нет, в течение года указанное юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В 16 ч. 00 мин. «29» марта 2021 г. в помещениях муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени генерал-лейтенанта Б.П.Юркова, расположенных по адресу: г.Зверев, ул. Рижская,11, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	В местах (помещение дежурного на 1-м этаже)	(Правила противопожарного

	установки присмно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме») (далее – ППР) п. 10);
2.	На объекте защиты в помещении дежурного персонала на 1-м этаже отсутствуют с дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);
3.	На объекте защиты помещение хранения (инвентарные в лестничных клетках по этажам), помещение хранения западного крыла первого этажа («склад пищеблока»), помещение хранения инвентарной спортзала, помещение библиотеки (книгохранилища), в подвальном этаже помещение с указанной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности «В1» назначения Ф5.2 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений школьного учреждения Ф 4.1 (отсутствует подтверждающий документ)	(ч.2 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНИП 21-01-97*) п.7.4);
4.	На объекте защиты для помещений хранения (инвентарные в лестничных клетках по этажам), помещение хранения западного крыла первого этажа («склад пищеблока»), помещение хранения инвентарной спортзала, помещение библиотеки (книгохранилища) назначения Ф5.2 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с паружной стороны	(ППР п.12);
5.	На объекте защиты второй эвакуационный выход из спортзала через актовый зал имеет открывание двери не по направлению выхода	(ППР пп. «д» п.27; ч.1. ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП 21-01-97* п.6.17);
6.	На объекте защиты не обеспечивается обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки («эстрады», «подиума» и т.п.), выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в залах огнезащитными составами	(ППР п.95);
7.	На объекте устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток допущено не через	(ч.2 ст.4, ч. 3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ

	противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6×0,8 м (отсутствует подтверждающий документ)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.8.4*);
8.	На объекте допущено устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через люки не по закрепленным стальным стремянкам	(ч.2 ст.4, ч. 3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.8.4*);
9.	На объекте защиты помещение трудового обучения (для мальчиков) на 1-м этаже, помещение пищеблока, помещения электрощитовой, а также венткамер в подвале назначения Ф5.1 не отделено противопожарными преградами от остальной части помещений школьного учреждения Ф 4.1 (отсутствует подтверждающий документ)	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.7.4);
10.	На объекте защиты для помещения трудового обучения на 1-м этаже (мальчики), помещение пищеблока, помещения электрощитовой, а также венткамер в подвале назначения Ф5.1 не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	(ППР п.12);
11.	На объекте защиты настенные речевые оповещатели в коридорах (рекреация и т.п.) по этажам, в подвальном этаже, в обеденном зале не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. (располагаются у потолка)	(ч. 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п. 3.17);
12.	На объекте при защите помещений с вычислительной техникой, электрощитовая (и другим оборудованием и материалами) огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Применяются только порошковые огнетушители.	(ППР п.404);
13.	На объекте при наличии двух эвакуационных выходов в помещении столовой на 1-м этаже учреждения они должны быть расположены рассредоточено (расположены рядом с выходом в коридор)	(ч.2 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.15*);
14.	На объекте защиты на 1-м этаже основного эвакуационного выхода, в помещении столовой световое табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не	(ППР п.54);

	работает (находится в выключенном состоянии)	
15.	На объекте защиты в подвальном помещении (западное крыло) в коридоре в зоне венткамеры (№31 по тех.паспорту), в венткамере (№33 по тех.паспорту), а также в тамбуре помещения №128 и коридоре венткамеры №114 (восточное крыло) (№11,12 по тех паспорту) отсутствуют дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации	(ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 п.9);
16.	На объекте защиты в зоне западного крыла подвала в помещениях №135 (северная часть) и №133 (северная часть) (№39, №40 по тех паспорту), при выступающих от потолка строительных конструкциях (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.) имеется отсек, где отсутствуют извещатели автоматической установки пожарной сигнализации	(ч.2 ст.4, ч. 1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.1 пп.6.1);
17.	На объекте в подвале помещения №135 используется для хранения оборудования, мебели и других предметов	(ППР пп. «б» п.16);
18.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	(ППР п.54);
19.	На объекте необходимо организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(ППР пп. «б» п.17; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.5.7, п.5.12;
20.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(ППР п. 48);
21.	На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	(ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.3.9);
22.	На объекте защиты при числе более 3 этажей (4 этажное здание) здание учреждения не имеет 4-го типа СОУЭ	(ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 п.5.1 табл.2 п.7);
23.	На объекте защиты планы эвакуации 2-го и 3-го	(ППР п.5, п.3.11)

этажей необходимо переработать с учетом потоков людей при эвакуации, 4-го этажа с учетом имеющихся вторых эвакуационных выходов (спортзал, актовый зал), т.е. установить правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля".
--	---

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ.

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись свидетеля)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись свидетеля)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.1, 25.4 КоАП РФ.

«29» марта 2021 г., Мищенко Т.В.

_____ (подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:

«29» марта 2021 г., Мищенко Т.В.

_____ (подпись)

К протоколу прилагаются:

Справочная информация - Конституция Российской Федерации (извлечение);

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

_____ заключение эксперта, иные документы,

_____ вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

_____ количество, стоимость, их местонахождение

Подпись: _____

(лицо составившего протокол, М.П.)

Иосифов Г.С.

(расшифровка подписи)

Подпись: _____

(лицо, в отношении которого составлен протокол)

Копию настоящего протокола и приложения получил(а):

«29» марта 2021 г., Мищенко Т.В.

_____ (подпись)